

# 予 算 要 求 資 料

令和6年度当初予算

支出科目 款：民生費 項：社会福祉費 目：社会福祉諸費

## 事業名 福祉会館改修事業費

(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

健康福祉部 健康福祉政策課 管理調整係 電話番号：058-272-1111(内3214)

E-mail：c11221@pref.gifu.lg.jp

1 事業費 81,759 千円 (前年度予算額： 413,093 千円)

### <財源内訳>

区 分	事業費	財 源 内 訳							
		国 庫 支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	財 産 収 入	寄附金	その他	県 債	一 般 財 源
前年度	413,093	0	0	0	0	0	0	371,700	41,393
要求額	81,759	0	0	0	0	0	0	0	81,759
決定額	81,759	0	0	0	0	0	0	73,500	8,259

## 2 要 求 内 容

### (1) 要求の趣旨(現状と課題)

岐阜県福祉・農業会館は、停電発生時に必要最低限の電力を確保することができるよう、非常用自家発電設備を備えている。この自家発電設備は、岐阜県福祉・農業会館の建設以来更新されておらず、設置から40年以上が経過している。定期的を実施している業者点検では、発電装置としての機能維持に問題を発生させる恐れが高いとされる。岐阜県福祉・農業会館の機能を維持するため、非常用自家発電設備の更新が必要である。

令和5年度は、改修工事の設計を委託により実施しており、令和6年度は、この設計に基づき、改修工事を実施する。

### (2) 事業内容

- 岐阜県福祉・農業会館非常用発電機改修工事

岐阜県福祉・農業会館 (岐阜市下奈良 2-2-1)

昭和55年4月開設

入居機関・団体：岐阜県福祉事業団、岐阜県社会福祉協議会等

(3) 県負担・補助率の考え方

県10/10

(4) 類似事業の有無

無

3 事業費の積算 内訳

事業内容	金額	事業内容の詳細
工事請負費	81,352	非常用発電機改修工事費
その他	407	事務費
合計	81,759	

**決定額の考え方**

財源については、県債を充当します

4 参考事項

(1) 各種計画での位置づけ

岐阜県県有施設長寿命化計画に基づき、計画的に改修

(2) 事業主体及びその妥当性

県有施設であるため、県が事業主体となるのが妥当

# 事業評価調査書（県単独補助金除く）

新規要求事業

継続要求事業

## 1 事業の目標と成果

### （事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか

岐阜県福祉・農業会館の非常用発電機改修工事及び配管設備について更新工事を実施し、令和6年度中に完了する。

### （目標の達成度を示す指標と実績）

指標名	事業開始前 (R)	R3年度 実績	R4年度 目標	R5年度 目標	終期目標 (R)	達成率
①						
②						

### ○指標を設定することができない場合の理由

改修工事に要する経費の要求であり、指標の設定は困難である。

### （これまでの取組内容と成果）

令和3年度	トイレ改修工事を実施。
	指標① 目標：___ 実績：___ 達成率：___ %
令和4年度	トイレ改修工事及び空調衛生設備改修工事を実施。
	指標① 目標：___ 実績：___ 達成率：___ %
令和5年度	空調衛生設備改修工事を実施中。 非常用発電機改修工事の工事設計を実施中。
	指標① 目標：___ 実績：___ 達成率：___ %

## 2 事業の評価と課題

### (事業の評価)

<b>・事業の必要性(社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)</b> 3：増加している 2：横ばい 1：減少している 0：ほとんどない	
(評価)  2	既設の非常用発電設備については、前年度から引き続き機能維持に問題があるとされ、早急な改修が必要である。
<b>・事業の有効性(指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)</b> 3：期待以上の成果あり 2：期待どおりの成果あり 1：期待どおりの成果が得られていない 0：ほとんど成果が得られていない	
(評価)	
<b>・事業の効率性(事業の実施方法の効率化は図られているか)</b> 2：上がっている 1：横ばい 0：下がっている	
(評価)	

### (今後の課題)

<b>・事業が直面する課題や改善が必要な事項</b> 適正な施設の維持管理のため計画的な修繕が必要である。
--

### (次年度の方向性)

<b>・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか</b> 引き続き施設の各設備の状態を把握し、計画的に改修を行う。
---