

## 飛騨・世界生活文化センター弱電制御設備保守点検業務実施要領

飛騨・世界生活文化センター弱電制御設備保守点検業務実施要領（以下「実施要領」という。）は、飛騨・世界生活文化センター弱電制御設備保守点検業務（以下「業務」という。）の基準を示すものでありその基準は下記の通りである。

### 1 業務内容

本業務は、センターにおける弱電制御設備の健全な運用を図るために点検、調整を行うものである。

### 2 日常点検項目

#### (1) 身体障害者トイレ表示装置

1. トイレ呼出表示装置
  - a 外観形状の確認
  - b 機器設備環境条件の確認
  
2. 押ボタン・復帰ボタン
  - a 外観形状の確認
  - b 機器設備環境条件の確認

#### 3. 廊下灯

- a 外観形状の確認
- b 機器設備環境条件の確認
- c ランプ切れの有無

週1回以上は、動作確認点検を実施すること。

#### (2) 非常文字表示装置

1. 非常文字表示装置1/F盤
  - a 外観形状の確認
  - b 機器設備環境条件の確認
  - c 温度上昇の状態
  
2. 非常文字表示盤
  - a 外観形状の確認
  - b 機器設備環境条件の確認
  - c 温度上昇の状態
  - d 文字表示の確認

週1回以上は、動作確認点検を実施すること。

#### (3) I T V設備

1. モニター類
  - a 電源スイッチ、電源ランプの点検
  - b 接続ケーブル、入力コネクタの接続状態
  - e 水平、垂直同期の点検
  - f 画質(歪、ぼけの有無)の調整及びボリュームの点検

g ブラウン管の色むら及び焼き付きの点検

## 2.ハウジング

- a 目視により前面ガラスの破損の有無を点検する。
- b ケース取付けボルトの緩み等を点検し、安全性を確認する。
- c ケースの腐食、水漏れがないことを確認する。
- d 前面ガラスの他、各部を清掃する。

## 3. ACアダプター

- a 電源スイッチ、電源ランプの点検
- b 電源供給動作の確認
- c コネクター等の弛みがないか点検

## 4. CCD等カメラ類

- a 接続ケーブルの接触状態確認
- b レンズの傷等の点検及びクリーニング
- c ズーム及びフォーカス動作点検

## 5. 回転台

- a 取付状態の確認
- b 水平回転、垂直回転動作確認

## 6. 回転台ACアダプター

- a 電源スイッチ、電源ランプの点検
- b 電源供給動作の確認
- c コネクター等の弛みがないか点検

## (4) TV共聴設備

### 1. アンテナ類

- a 外観形状の確認
- b 取付状態の確認

### 2. ヘッドエンドブースト

- a 外観形状の確認
- b 表示灯類の確認
- c 入出力端子の確認
- d 端子レベルの確認

### 3. 分岐・分配器

- a 外観形状の確認
- b 入出力端子の確認

### 4. TVユニット

- a 外観形状の確認
- b 入出力端子の確認

- (5) 照明制御盤
  - 1. 本体外観及び異臭・発熱の確認
- (6) 調光盤
  - 1. 本体及び操作部の異臭・発熱の確認
  - 2. 操作摺動部分の動作状況確認
- (7) 電話設備
  - 1. デジタル電子交換機
    - a 本体外観及び異音・異臭・発熱の確認
  - 2. 電話機
    - b 外観形状の確認
- (8) 電気時計設備
  - 1. 親時計
    - a 外観形状の確認 時刻の確認
    - b 取付状態の確認
  - 2. 子時計
    - a 外観形状の確認 時刻の確認
    - b 取付状態の確認
- (9) インターホン設備
  - 1. 相互式インターホン親機
    - a 外観形状の確認
    - b 取付状態の確認
  - 2. ジャックプレート
    - a 外観形状の確認
    - b 取付状態の確認
  - 3. インターホン子機(ブレスト式)
    - a 外観形状の確認
    - b 取付状態の確認
  - 4. テレビドアホンモニター(親機・副親機)
    - a 外観形状の確認
    - b 取付状態の確認
  - 5. カメラ付玄関子機
    - a 外観形状の確認,
    - b 取付状態の確認
- (10) 赤外線視聴覚補助装置
  - 1. 外観形状の確認, 取付状態の確認
- (11) 会議室電動開閉装置
  - 1. (白板開閉装置及び化粧板開閉装置) 外観形状及び開閉時の作動状況・異音の確認
  - 2. 制御盤 本体外観及び異臭・発熱の確認
- (12) 電動昇降装置操作盤
  - 1. 操作部
    - a 本体外観及び異臭・発熱の確認
  - 2. オートリフター部
    - a 本体外観及び異臭・発熱の確認
    - b 取付状態の良否
- (13) 視覚障害者誘導システム
  - 1. 外観形状の確認
  - 2. 取付状態の確認

(14) 施設予約管理システム

1. 表示操作装置（入力装置）
  - a 本体外観及び動作状況の確認
2. 蛍光管式表示盤
  - a 外観形状の確認
  - b 取付状態の確認
  - c 文字表示の確認

弱電制御設備数量表

弱電制御設備数量表

名称	機種名称	品名	数量	単位	点検回数	メーカー	設置建家	設置場所	備考
照明制御板	照明制御板	TOTALINK L10	1	面	無し	松下電工株	飛驒コンベンションホール	B1F防災センター	
調光盤	調光装置本体	NQC70	4	面	無し	松下電工株	ミュージアム棟		調光盤
	調光装置本体	NQC71	4	面	無し	松下電工株	ミュージアム棟		調光盤
電動昇降装置操作盤	操作部	YKH08106	1	面	無し	松下電工株	ミュージアム棟	B1F機械室-2	操作部
	オートリフター	YB05582	6	台	無し	松下電工株	ミュージアム棟	B1Fミュージアム	可動部
電動スクリーン	白板閉装置		1	台	無し		食遊館	B1F 大会議室	
	化粧扉閉装置		1	台	無し		食遊館	B1F 大会議室	
	制御盤		1	台	無し		食遊館	B1F 大会議室	
電話設備	デジタル電子交換機		1	面	無し	松下電工株	飛驒コンベンションホール	B1F 交換機室	
	96ポート基本キャビネット	VB-D750	1			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	96ポート増設キャビネット	VB-D751	1			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	電池キャビネット	VB-D797	1			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	増設ユニット	VB-D771	1			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	電源ユニット	VB-D790	2			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	蓄電池	VB-D2497-3	2			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	MDFユニット	VB-D740	2			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	CPUユニット	VB-D7763	1			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	時分割スイッチユニット	VB-D7752	1			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	運用メモリ	VB-D7750F	1			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	ISDNインターフェイスISN1500	VB-D923	1			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	ISDNインターフェイスISN64	VB-D921C	2			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	網同期パッケージ	VB-D780J	1			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	外線ユニット(8回線用)	VB-D820	1			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	デジタル多機能電話機ユニット	VB-D930	9			松下電工株			
	標準サービス拡張ユニット	VB-D785	1			松下電工株			
	単独電話機ユニット	VB-D830A	8			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	停電切替アダプター	VB-D281	1			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	PB信号受信ユニット	VB-D784	1			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	デジタル多機能電話機(プログラム用)	VB-E411L-KS	1			松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	多機能電話	VB-D211N	39	台	無し	松下電工株	飛驒コンベンションホール		
	停電用電話機	VB-D285	2	台	無し	松下電工株	飛驒コンベンションホール		
一般電話機	VB-D286	33	台	無し	松下電工株				
通信料金管理装置	VB-D3585A	1	台	無し	松下電工株	飛驒コンベンションホール			
電気時計	親時計	TD9100	1	式	無し	松下電工株	飛驒コンベンションホール	B1F防災センター	3回路で1式
		TD9330							
		TD9300							
	壁掛型時計	TC110	39	個	無し	松下電工株			
	壁掛型時計	TD111	5	個	無し	松下電工株			
埋込型時計	TD3903	16	個	無し	松下電工株				
禁煙・休憩表示付時計	TCDD1151W	3	式	無し	松下電工株				
禁煙・休憩表示付時計操作盤	TCDD1151W	3	面	無し	松下電工株				
インターホン設備	相互式インターホン親機	TD-24H/B	5	台	無し	松下電工株			
	電源部	PS-12A	1	台	無し	松下電工株			
	ジャックプレート	TD-J13	15	個	無し	松下電工株			
	インターホン子機	TD-RS/A	5	台	無し	松下電工株			
	プレスト式	TD-BS/A	5	台	無し	松下電工株			
	テレビドアホンモニター親機	VL-V423AK	1	台	無し	松下電工株			
	テレビドアホンモニター副親機	VL-V623AK	1	台	無し	松下電工株			
	カメラ付玄関子機	VL-V540A-T	2	台	無し	松下電工株			
障害者トイレ呼出装置	トイレ呼出表示装置	VH-L125	2	面	無し	松下電工株	飛驒コンベンションホール	B1F防災センター	
	押しボタン	VH-C522	9	個	無し	松下電工株			
非常文字表示装置	廊下等・復帰ボタン	L-FL/12	9	個	無し	松下電工株			
	非常文字入力装置	EDZ70	1	台	無し	松下電工株	飛驒コンベンションホール	B1F事務室	
	非常文字入力装置1/F盤	EDL7504	1	面	無し	松下電工株			
施設予約管理システム	非常文字表示盤	EDL71210W	8	台	無し	松下電工株			
	施設予約管理システムパソコン	EDZ71	1	台	無し	松下電工株	飛驒コンベンションホール	B1F事務室	
視覚障害誘導システム	蛍光表示管理予約表示システム	EDF244006	1	式	無し	松下電工株			
	音声標識ガイド装置	VMG-R100T	7	台	無し	松下電工株			
	電源制御ユニット	WU-L61	1	式	無し	松下電工株			
赤外線視覚補助装置	端子盤ユニット		1	式	無し	松下電工株			
	ベースユニット	EX-B-3	1	台	無し	松下電工株	ミニシアター	B1Fミニシアター舞台袖	
	ベースユニット電源部	TA-PS1/F	1	台	無し	松下電工株	ミニシアター	B1Fミニシアター舞台袖	
	赤外線送信機	EX-PS1	2	台	無し	松下電工株	ミニシアター	B1Fミニシアター舞台袖	
ITV設備	14型カラーモニター	WV-CM1430	5	台	無し	松下電器株	飛驒コンベンションホール	B1F全館ITV架	全館ITV架
	タイムラプスビデオ	AG-6740	5	台	無し	松下電器株	飛驒コンベンションホール	B1F全館ITV架	全館ITV架
	カメラ起動ユニット	WV-PS154	9	台	無し	松下電器株	飛驒コンベンションホール	B1F全館ITV架	全館ITV架
	マトリックススイッチャー	WJ-ZX550B	1	台	無し	松下電器株	飛驒コンベンションホール	B1F全館ITV架	全館ITV架
	システムコントロール	WV-CU550B	3	台	無し	松下電器株	飛驒コンベンションホール	B1F全館ITV架	全館ITV架
	電源制御ユニット	WU-L67	2	台	無し	松下電器株	飛驒コンベンションホール	B1F全館ITV架	全館ITV架
	14型カラーモニター	WV-CM1430	1	台	無し	松下電器株	飛驒コンベンションホール	事務室	
	ドーム型カラーカメラ	WV-CF25	7	台	無し	松下電器株			
	屋外ハウジング収納CCDカメラ	WV-CP654	2	台	無し	松下電器株			
	カラーCCDテックカメラ	WV-160	3	台	無し	松下電器株			
	屋外カメラ 屋外用ハウジング	WV-7145	2	台	無し	松下電器株			
	屋外カメラ 屋外用回転台	WV-7260D	2	台	無し	松下電器株			
	屋外カメラ レシーバー	WV-RC150	2	台	無し	松下電器株			
	10倍ズームレンズ	WV-LZ61/10	2	台	無し	松下電器株			
	14型カラーモニター	WV-CM1430	1	台	無し	松下電器株	ミュージアム棟		
	ドーム型カラーカメラ	WV-CF25	13	台	無し	松下電器株	ミュージアム棟		
	ドーム型カラーカメラ	WV-CF25	3	台	無し	松下電器株	食遊館		
	ドーム型カラーカメラ	WV-CF25	4	台	無し	松下電器株	ウェルカムプラザ		
	CCDカラーカメラ	WV-CP654	1	台	無し	松下電器株	ウェルカムプラザ		
	10倍ズームレンズ	WV-LZ61/10	1	台	無し	松下電器株	ウェルカムプラザ		
屋外用ハウジング	WV-7145	1	台	無し	松下電器株	ウェルカムプラザ			
屋外用回転台	WV-7260D	1	台	無し	松下電器株	ウェルカムプラザ			
レシーバー	WV-RC150	1	台	無し	松下電器株				

名称	機械名称	品名	数量	単位	点検回数	メーカー	設置建家	設置場所	備考
ITV設備	カラーカメラ	WV-CP474	1	台	無し	松下電器株	屋外	守衛室横	
	15倍電動ズームレンズ	WV-LZ61/15	1	台	無し	松下電器株	屋外	守衛室横	
	屋外カメラハウジング	WV-7155	1	台	無し	松下電器株	屋外	守衛室横	
	屋外水平垂直回転台	WV-7255	1	台	無し	松下電器株	屋外	守衛室横	
	屋外レシーバー	WV-RC150	1	台	無し	松下電器株	屋外	守衛室横	
TV共聴設備	共聴用アンテナ		1	式	無し	DXアンテナ株			
	90型BSアンテナ	DSA-90B	1	式	無し	DXアンテナ株			
	120型CSアンテナ	CSA-120	1	式	無し	DXアンテナ株			
	共同受信用CS-IF帯垂直・水平編波混合	CM-2CB(CS-VH)	1	台	無し	DXアンテナ株			
	CS・BS-HF・UV混合分波器	MCM-201	1	台	無し	DXアンテナ株			
	UHF-VHF帯共聴用ブースタ	M-4AEK-5	1	台	無し	DXアンテナ株			
	BS-IF帯共聴用ブースタ	S-5AEK	1	台	無し	DXアンテナ株			
	共同受信用CS/BS-IFブースタ	KCS-501	1	台	無し	DXアンテナ株			
	VHF帯共聴用ブースタ	V-4SEK-2	1	台	無し	DXアンテナ株			
	AMラジオ帯共聴用ブースタ	AM-401	1	台	無し	DXアンテナ株			
	共同受信用双方向増幅器	KRW-801	10	台	無し	DXアンテナ株			
	CS・BS-IF・UHF・VHF/FM・HF2分配器	CD-2B	6	個	無し	DXアンテナ株			
	CS・BS-IF・UHF・VHF/FM・HF4分配器	CD-4B	4	個	無し	DXアンテナ株			
	CS・BS-IF・UHF・VHF/FM・HF6分配器	CD-6B	2	個	無し	DXアンテナ株			
	CS・BS-IF・UHF・VHF/FM・HF2分岐器	CD-2B	16	個	無し	DXアンテナ株			
	CS・BS-IF・UHF・VHF/FM・HF4分岐器	CD-4B	3	個	無し	DXアンテナ株			
	広帯域直列ユニット1端子形・中間用	SM-7-7B	17	個	無し	DXアンテナ株			
	広帯域直列ユニット1端子形・端末用	SM-7-RB	10	個	無し	DXアンテナ株			
	簡易直列ユニット(入力・TV端子間通電)	DM-7FL-7	4	個	無し	DXアンテナ株			
	簡易直列ユニット(入力・TV端子間通電)	DM-7FL-7	2	個	無し	DXアンテナ株			
	テレビコンセントプラグ(同軸ケーブル用)	HP-7A	33	個	無し	DXアンテナ株			
	共聴用アンテナ		1	式	無し	DXアンテナ株			
	ヘッドエンド装置内臓用混合分波器	CPM-47	2	台	無し	DXアンテナ株			
	チャンネル専用増幅器(IF変換方式)	CPA-401	8	台	無し	DXアンテナ株			
	入力分波器	HDV-1002	1	台	無し	DXアンテナ株			
	CS/BS-IF帯入力分波器	HDV-1004	1	台	無し	DXアンテナ株			
	CS/BSチューナー(コアテックチューナー)	DLR-961	2	台	無し	DXアンテナ株			
	SKY Perfec TV! 受信用CSデジタルレ	DIR-967	1	台	無し	DXアンテナ株			
	VHF帯テレビ変調器(音声多重)	MOD-504	3	台	無し	DXアンテナ株			
	VHF帯テレビ変調器(ステレオ)	HDV-502	1	台	無し	DXアンテナ株			
	出力混合器	MOD-1004	1	台	無し	DXアンテナ株			
	AV切換器	AG-SW100	1	台	無し	松下電工株			
	電源制御器	PD-150	1	台	無し	TOA株			