

| 件名 | 災害拠点病院の非常用電源設備について |
|------------|---|
| 受付日 | 令和2年9月28日 |
| ご意見・ご提案の概要 | 災害拠点病院の非常用電源設備について、国の指定要件では「通常時の6割程度の発電容量のある自家発電機等で、3日間程度の燃料を確保」と聞いているが、夏の災害では、冷房使用により3日間もたないと思うため、液化天然ガスを用いた冷房設備を導入してはどうか。 |
| 県の考え方 | 災害拠点病院の電源の確保については、各病院で施設設備の整備・導入を行っており、現在のところ、液化天然ガスを用いた冷房設備の導入予定はありませんが、いただいたご意見を参考に、引き続き災害医療体制の強化に努めてまいります。 |
| 担当課 | 健康福祉部 医療整備課 |