



点検内容	<p>(1) 冷・暖房切替時の保守点検作業 <span style="float: right;">各1回/年</span></p> <p>①圧縮機ユニット</p> <p>(ア)主電動機の軸受機のグリス点検 (材料含む)</p> <p>(イ)吸入ストレーナー、液ストレーナー、オイルフィルターの分解掃除点検</p> <p>(ウ)ドライヤーフィルターの掃除及び吸着財の交換 (材料含む) について リキッドインジケーターの指示値により必要の有無を判定する。</p> <p>(エ)冷媒及び冷凍機油の所要量の点検</p> <p>(オ)オイルリリーフ弁の分解掃除及び調整 (必要時)</p> <p>(カ)電磁弁・膨張弁の作動点検</p> <p>(キ)圧力、温度スイッチの作動テスト</p> <p>(ク)制御回路の作動状態の確認点検</p> <p>(ケ)防振ゴムの点検</p> <p>②空気熱交換器</p> <p>(ア)冷房時 水槽内水張り、加湿装置の散水テスト、スプレーノズルの掃除</p> <p>(イ)暖房時 水槽内掃除、散水ポンプの保守点検</p> <p>(ウ)ファンブレードの点検</p> <p>③その他</p> <p>(ア)各部ガス漏れ検査</p> <p>(イ)運転状態点検調整</p> <p>(ウ)電気関係絶縁測定</p> <p>(2) 冷・暖房シーズンイン中の保守点検作業 <span style="float: right;">各1回/年</span></p> <p>ア 冷媒及び冷凍機油の所要量の点検</p> <p>イ 各部ガス漏れ検査</p> <p>ウ 冷房時：スプレーノズルの作動確認</p> <p>エ 運転記録に基づく点検調整</p> <p>(3) その他保守点検 <span style="float: right;">1回/年</span></p> <p>ア 圧力計の点検</p> <p>イ 安全弁の検査</p>
------	---