

ボイラー保守点検業務実施要領

項目	内容
設置場所	県民ふれあい会館内
設備仕様	<p>給湯温水機</p> <p>VEC40TNR-H-G 製番V-2681 ((株) ヒカガイテム) 1台</p> <p>真空式1回路型、都市ガス焚、缶体出力 400,000Kcal/h</p> <p>温水入口出口温度 70～80℃</p> <p>燃料消費量 50.0 N /h (11,000kcal/N) 以下</p> <p>全自動制御盤</p> <p>動力バーナー 15, 制御回路 500VA</p>
実施回数	<p>総合点検 1回/年</p> <p>通常点検 3回/年</p>
実施内容	<p>1 総合点検</p> <p>自動制御機器及び安全機器の点検</p> <p>燃焼装置の点検</p> <p>電気回路の点検</p> <p>本体及び付属機器の点検</p> <p>運転状態の確認及び燃焼チェック</p> <p>真空漏れの点検</p> <p>燃焼室内清掃</p> <p>消耗部品交換 (温度ヒューズ、溶解栓)</p> <p>2 通常点検</p> <p>自動制御機器及び安全機器の点検</p> <p>燃焼装置の点検</p> <p>電気回路の点検</p> <p>本体及び付属機器の点検</p> <p>運転状態の確認及び燃焼チェック</p> <p>真空漏れの点検</p>