

消防設備（保守点検対象）一覧表

設 備 名	数 量	点検期	備 考
1. 岐阜県民ふれあい会館 消防設備			
①消火器設備		総合 1回	
粉末消火器	215	外観機能 1回	3K
粉末消火器	1		20K
②屋外消火栓設備		総合 1回	
加圧送水装置	1	外観機能 1回	Φ80X840 ℓ/min X55m X15KW
操作盤	1		
消火栓	5		
起動用スイッチ	5		
③スプリンクラー設備		総合 1回	
加圧送水装置	3	外観機能 1回	Φ150X3,000 ℓ/min X116m X90KΦ 150X3,000 ℓ/min X 94m X75KΦ 150X3,000 ℓ/min X 72m X55K
起動装置	3		
ヘッド（閉鎖型）	5,588		72℃
ヘッド（開放型）	60		72℃
操作盤	3		
表示板	1		
アラームバルブ	30		
送水口	5		
圧カスイッチ	33		
一斉開放弁	3		
手動開放弁	6		
警報器具	30		
④泡消火設備		総合 1回	混合器付
泡タンク	1	外観機能 1回	Φ100X840 ℓ/min X71m X18.5KW
加圧送水装置	1		
起動装置	390		
泡ヘッド			35ℓ/min

設 備 名	数 量	点検期	備 考
感知ヘッド	170		72℃
操作盤	1		
アラームバルブ	1		
圧力スイッチ	1		
一斉開放弁	37		
表示盤	1		
手動弁	37		
送水口	1		
⑤ハロゲン化物消火設備		総合 1回	
ハロンガス容器	7	外観機能 1回	70kg
起動盤	6		
音響装置	6		
放出表示灯	17		露出型
制御盤	1		10L
電磁カッター	6		
放出ヘッド	1式		
選択弁	1式		
ダンパー	1式		
定温式スポット感知器	76		
ハロンパッケージ	3		
ハロンパッケージ	2		
⑥誘導灯設備		総合 1回	
誘導灯 大型	14	外観機能 1回	
大特型	38		
中型	423		
廊下通路	176		
客席通路	32		
階段通路	109		
バルコニー	13		
⑧避難器具設備		総合 1回	
避難梯子	13	外観機能 1回	1,440W
⑨連結送水管設備		総合 1回	
連結送水管	4	外観機能 1回	

設 備 名	数 量	点検期	備 考
連結採水管	2		
放水口	3 4		
放水用具格納箱	8		
⑩フード消火設備		総合 1回	
制御盤	5	外観機能 1回	
薬剤ポンベ	1 6		
ノズル	4 1		
センサー	7		
遮断弁	1		
⑪消防用水		総合 1回	
貯水槽	2	外観機能 1回	
採水口	2		75φ 双口型
開閉弁	2		100A