

火災報知器の作動(非火災報)について

2021年7月9日

発生時の状況	<p>2021年7月9日7時51分、1号機タービン建屋地下1階、雑固体廃棄物置場(放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。協力会社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。</p> <p>火災報知器が作動した原因は、感知器の一時的な誤作動と推定しており、当該感知器の取り替えを行います。</p>
--------	--

以上