

平成24年度に建設工事で発生した事故事例（転落・墜落事故）

事故概要：



法枠上に仮置きしていた鋼管を移動させるため、ワイヤーで吊り上げようとしたところ荷崩れをおこし、作業員が下側に押され、作業員は安全帯をしていなかったため、12mほど法面を転落した。

事故原因：

- ・作業員が安全帯を使用していなかった
- ・玉掛け作業を無資格者に行わせた

改善対策：

- ・安全帯の使用を徹底
- ・資格が必要な作業について資格の有無の確認を徹底する



分類：法面工、資材運搬

被害状況：4週間の安静加療（左肩甲骨骨折等）