

平成27年度に建設工事で発生した事故事例（工具・資材による事故）

事故概要:

護岸すりつけ部分のじゃかご工の設置において、吸出し防止材に木杭打ち込み用の切り込みを入れるため、左手で金網を押さえ、右手のカッターナイフで切断していたところ、切断の勢いで左手の親指付け根部分を切創し負傷した

事故原因:

・本人の不注意



改善対策:

・安全教育の徹底




〔切断方向〕

改善対策前



改善対策



分類: かが工、設置

被害状況: 2週間の加療(左手切創)

平成27年度に建設工事で発生した事故事例（工具・資材による事故）

事故概要：

落石防護柵背面の平場において、じゃかごのズレ止め用の鉄筋を打ち込む作業中、作業員の背面に落石防護柵の支柱があり、ハンマーを大きく振れないため、ハンマーの柄を短く持って叩き込もうとしたところ、的が外れてハンマーを持った右手が鉄筋に当たり負傷した

事故原因：

・本人の不注意

改善対策：

・安全教育の徹底



分類：かご工、設置

被害状況：約5週間の加療（右示指末節骨骨折）