

浜岡原子力発電所 4号機 原子炉建屋における消防車の出動要請について
～火災でないことを確認しています～

2022 年 1 月 27 日

発生号機	浜岡原子力発電所 4号機 (定期検査中) 原子炉建屋 3階 原子炉室給気ファンエリア(放射線管理区域外)
発生年月日	2022 年 1 月 27 日
状況	<p>本日、浜岡 4 号機原子炉建屋 3 階原子炉室給気ファンエリア(放射線管理区域外)において、原子炉室給気ファンを B 号機から C 号機へ切替え作業を行っていたところ、16 時 18 分に原子炉室給気ファン C 号機の電動機から火花と煙が一時的に発生したことを当社社員が確認しました。このため、16 時 27 分に消防車を要請しました。</p> <p>消防署による現場確認の結果、17 時 42 分「火災でない」と判断されています。 今後原因を調査し、適切に対応してまいります。 なお、本事象による人身災害は確認されていません。</p>
放射能の影響	本事象による外部への放射能の影響はありません。

以上