

浜岡原子力発電所 1～5号機 緊急時対策支援システム(ERSS)
の伝送停止について

2022年8月8日

発生号機	浜岡原子力発電所 1、2号機 (廃止措置中) 浜岡原子力発電所 3～5号機 (定期検査中)
判断年月日	2022年8月8日
状況	本日、午前5時40分頃から浜岡原子力発電所1～5号機に係る緊急時対策支援システム(以下、「ERSS」という。)(注1)について、原子力規制庁へデータが伝送されていないことを確認しました。原因については、今後調査してまいります。 なお、ERSSにて伝送要求のあるパラメータについては監視できており、問題ないことを確認しています。
放射能の影響	本事象による外部への放射能の影響はありません。

注1 緊急時対策支援システム(ERSS:Emergency Response Support System)とは、原子力施設から常時伝送されるプラントパラメータ情報を受け、原子力施設の状況を把握するための原子力規制庁のシステム。