

高浜発電所4号機の原子炉自動停止について

2023年1月30日
関西電力株式会社

高浜発電所4号機（加圧水型軽水炉）は、定格熱出力一定運転中、本日15時21分、「PR中性子束急減トリップ※」の警報が発信し、原子炉が自動停止しました。

原因については、現在、調査中です。

なお、環境への放射能の影響はありません。

※ 運転中の中性子を測定する検出器が4つ設置されている。中性子検出に異常があった場合、警報が発信する。

以上

添付資料：高浜発電所4号機の原子炉自動停止について

高浜発電所4号機の原子炉自動停止について

事象概要

