

4号機非常用ディーゼル発電機 24時間連続運転の実施について

2023年3月1日

当社は、非常用ディーゼル発電機(以下、「D/G」という。)について、長時間の運転実績を蓄積するため、24時間連続運転を試験的に実施することを計画しています。

このたび、4号機D/G(B)の24時間連続運転をおこないましたので、お知らせします。

今後も引き続き、24時間連続運転を計画的に進めるとともに、確認した結果を精査、検証し、よりよい保全計画にまいります。

表 各号機の24時間連続運転の実績および予定

号機	D/Gの種類	24時間連続運転対象D/G	実績および実施予定時期 (注1)
3	D/G(A) D/G(B) D/G(H)	D/G(A) (3号機のD/G(A)(B)(H)は同じ型式)	2022年7月20日実施済み (2022年7月20日お知らせ済み)
4	D/G(A) D/G(B)	D/G(B) (4号機のD/G(A)(B)は同じ型式)	2023年3月1日実施済み
	D/G(H)	D/G(H)	4号機の起動前
5	D/G(A) D/G(B) D/G(C)	D/G(A) (5号機のD/G(A)(B)(C)は同じ型式)	2023年6月(注2)

注1 実施予定時期は、点検の工程変更に伴い、変更する可能性があります。

注2 5号機D/G(A)の24時間連続運転は2021年5月に実施し、排気管伸縮継手の破損に伴い中止していたため、改めて実施します。

<これまでお知らせした内容>

■非常用ディーゼル発電機 24時間連続運転の実施について

(2021年5月10日お知らせ済み)

■非常用ディーゼル発電機 24時間連続運転の実施について

(続報:排気管伸縮継手の破損に伴う24時間連続運転の中止)

(2021年5月11日お知らせ済み)

■非常用ディーゼル発電機 排気管伸縮継手の破損に伴う24時間連続運転の中止

(続報:原因調査の結果 最終報告)

(2022年10月25日お知らせ済み)

以上