

浜岡原子力発電所 4号機 使用済燃料貯蔵プール内での異物確認について

2023年7月14日

発生号機	4号機（定期検査中） 原子炉建屋 4階（放射線管理区域内）
発生年月日	2023年7月14日
状況	4号機 原子炉建屋4階（放射線管理区域内）において、燃料取替機上で発見したゴム状の破片の一部が見つかっていないこと（2023年6月23日お知らせ済み）を踏まえ、7月11日から使用済燃料貯蔵プール（注）内の確認をおこなっていたところ、7月14日10時30分頃、燃料上部に異物（約2cmのひも状）を発見しました。 今後、準備が整い次第、確認した異物の回収をおこないます。
放射能の影響	本事象は外部への放射性物質の放出に関わる事象ではありません。

注 使用済燃料貯蔵プールは、燃料や使用済制御棒等を貯蔵するための設備です。

以上