

石川県能登地方で発生した地震による 志賀原子力発電所の影響について

2024年1月1日
北陸電力株式会社

本日16時10分、石川県能登地方で震度7（マグニチュード7.6、震源深さ極浅い）の地震が発生し、志賀町において震度7（1号機原子炉建屋地下2階震度5強、399.3ガル）が観測されました。

志賀原子力発電所は、1、2号機とも定期検査により停止中です。

この地震に伴い、1号機原子炉建屋4階において、使用済燃料貯蔵プール水の床面への漏えいが発生しました。それに伴い、一時的に燃料プール冷却浄化系ポンプが停止しましたが、16時49分に再起動しております。

1号機起動変圧器からの油漏れがあることを確認したことから、19時23分に代替の予備電源変圧器への切り替え操作を実施しました。

2号機主変圧器の放圧板の動作及び噴霧消火設備の起動を確認しました。またこれにより、自動的に予備電源変圧器へ切り替えられております。

原因等については、現在調査中です。また、その他の異常の有無についても確認中です。

発電所に設置しているモニタリングポストの数値に変化はなく、外部への放射能の影響はありません。

本件につきましては、国に連絡するとともに、石川県・志賀町への連絡基準等に基づき、石川県及び志賀町等関係自治体に連絡しております。