



2024年2月8日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所1号機 タービン建屋ファンルーム内での火災について

2024年2月8日6時12分、敦賀発電所1号機のタービン建屋2階（管理区域）のファンルーム内において、火災報知器が動作しました。当社社員が現場を確認したところ、同ファンルーム内に設置されている原子炉建屋主排気ファンBの軸受部より発煙および火花を確認しました。

このため、6時38分に当社社員が当該ファンを停止し、発煙および火花が停止したことを確認しました。

当社社員が同6時21分に公設消防へ通報し、公設消防による現場確認の結果、7時34分に火災および鎮火を確認し、その旨を9時40分に公設消防より連絡を受けました。

今後、火災が発生した原因について調査します。

なお、本件による敦賀発電所の他施設への影響はありません。また、人身災害の発生はなく、周辺環境への放射能の影響もありません。

<添付資料>

敦賀発電所火災発生場所

以 上

< 問 合 せ 先 >
日本原子力発電株式会社
敦賀事業本部 立地・地域共生部
〔担当：富永、高橋〕
電話：0770-25-5612

敦賀発電所火災発生場所

