

## 岐阜県庁省エネ・新エネ推進連絡会議について

6月9日  
環境生活部

## 1 中部電力の電力需給予測（今夏の電力需給状況）

- 安定供給の目安となる供給予備率8%～10%には達していない。

	7 月	8 月	9 月
最大電力(万kW)	2,560	2,560	2,432
供給力(万kW)	2,684	2,695	2,600
供給予備力(万kW)	124	135	168
供給予備率(%)	4.8	5.3	6.9

※外気1℃上昇により80万kWの需要増加で、供給予備率3%程度の低下に相当

※故障等による100万kW級の発電機停止は、供給予備率4%程度の低下に相当

## 2 第1回岐阜県庁省エネ・新エネ推進連絡会議（平成23年5月13日開催）

- 第1回会議開催後、県庁舎で実施している主な対策
- 
- （各総合庁舎でも同様の取組みを実施中）

## 照明

- ・執務室・会議室は、消灯したり蛍光灯を外すことで削減（3割）
- ・廊下の蛍光灯は非常灯の部分を除き全て消灯
- ・2階ロビーの間接照明の蛍光灯は全て消灯
- ・公用車駐車場は半減

## エレベーター

- ・6基中、2基を休止

## テレビ・パソコンなど電気製品

- ・視聴時以外のテレビはプラグをコンセントから抜く
- ・パソコンは画面の明るさを落としたり、省電力モードに設定。退庁時にはプラグをコンセントから抜く

- 一日当たりの平均電気使用量の比較（県庁舎）

[会議開催前] 5月9日（月）～13日（金）⇒ 10,360 kWh

[会議開催後] 5月16日（月）～20日（金）⇒ 9,277 kWh

約10%の節電効果

## 3 今後の予定

- 各総合庁舎、事業所などでの取組みをとりまとめているほか、追加の対策を検討中。
- 第2回会議を6月14日（火）に開催予定。