

可茂工業用水道 水質試験月報(令和6年3月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(°C)	(°C)	(度)	
1	金	晴	6.0	6.6	0.2	7.1
2	土	晴	3.6	7.0	0.2	7.2
3	日	晴	2.8	6.9	0.2	7.2
4	月	曇	2.1	6.4	0.2	7.1
5	火	曇	4.8	6.3	0.2	7.1
6	水	曇	7.0	6.5	0.2	7.2
7	木	晴	6.6	6.8	0.2	7.2
8	金	晴	4.5	7.2	0.3	7.1
9	土	晴	4.1	7.7	0.2	7.1
10	日	晴	3.4	6.9	0.1	7.2
11	月	晴	1.1	6.3	0.2	7.0
12	火	雨	5.7	6.6	0.2	7.1
13	水	晴	5.1	7.0	0.2	7.2
14	木	晴	1.3	6.6	0.3	7.2
15	金	晴	3.2	6.9	0.3	7.2
16	土	晴	11.7	7.5	0.3	7.0
17	日	曇	9.4	8.0	0.2	7.0
18	月	晴	6.8	8.0	0.2	7.0
19	火	曇	4.0	8.4	0.3	7.2
20	水	雨	5.5	7.5	0.2	7.1
21	木	晴	1.0	7.7	0.2	7.2
22	金	晴	1.0	6.9	0.3	7.1
23	土	雨	3.4	6.9	0.2	7.1
24	日	雨	5.9	6.7	0.3	7.1
25	月	雨	9.4	6.5	0.2	7.1
26	火	雨	9.3	7.2	0.3	7.1
27	水	晴	7.4	7.8	0.3	7.2
28	木	曇	6.0	7.4	0.2	7.3
29	金	雨	15.8	8.0	0.2	7.1
30	土	晴	15.3	9.3	0.1	7.4
31	日	晴	17.2	9.5	0.2	7.4
最大値			17.2	9.5	0.3	7.4
最小値			1.0	6.3	0.1	7.0
平均値			6.1	7.3	0.2	7.1

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和6年2月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	木	晴	6.0	5.9	0.2	7.2
2	金	晴	0.7	6.0	0.2	7.2
3	土	晴	4.6	6.2	0.2	7.2
4	日	晴	7.0	6.1	0.2	7.2
5	月	雨	4.6	6.1	0.2	7.3
6	火	晴	2.6	5.7	0.2	7.2
7	水	晴	-0.5	6.1	0.2	7.2
8	木	晴	2.1	5.8	0.3	7.2
9	金	晴	1.3	5.6	0.1	7.2
10	土	晴	2.9	5.5	0.2	7.2
11	日	晴	2.7	5.4	0.2	7.2
12	月	曇	1.2	5.5	0.2	7.2
13	火	晴	0.5	5.4	0.2	7.3
14	水	晴	3.2	5.6	0.2	7.2
15	木	曇	7.3	6.1	0.2	7.2
16	金	晴	6.0	6.5	0.2	7.2
17	土	曇	6.7	7.3	0.2	7.3
18	日	曇	10.3	7.5	0.2	7.2
19	月	雨	11.3	8.1	0.3	7.2
20	火	曇	13.3	9.0	0.1	7.1
21	水	雨	11.8	9.3	0.2	7.4
22	木	雨	9.2	8.7	0.2	7.2
23	金	雨	5.5	8.1	0.2	7.3
24	土	晴	4.3	7.0	0.1	7.2
25	日	雨	4.4	6.8	0.2	7.2
26	月	晴	7.1	6.7	0.2	7.2
27	火	晴	3.9	7.0	0.3	7.1
28	水	晴	2.2	6.9	0.2	7.2
29	木	曇	2.1	6.6	0.3	7.0
最大値			13.3	9.3	0.3	7.4
最小値			-0.5	5.4	0.1	7.0
平均値			5.0	6.6	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和6年1月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	月	晴	7.2	7.6	0.2	7.2
2	火	曇	4.5	7.6	0.1未満	7.2
3	水	曇	3.5	7.4	0.2	7.2
4	木	曇	4.4	7.4	0.1	7.2
5	金	晴	1.6	7.5	0.2	7.3
6	土	曇	5.9	7.5	0.2	7.2
7	日	晴	5.1	7.5	0.2	7.2
8	月	晴	0.6	7.6	0.2	7.2
9	火	晴	-0.1	7.3	0.2	7.3
10	水	曇	-0.2	6.6	0.2	7.1
11	木	曇	3.0	6.4	0.2	7.3
12	金	曇	0.1	6.2	0.2	7.2
13	土	雨	2.4	6.0	0.2	7.3
14	日	晴	0.2	6.2	0.2	7.2
15	月	晴	3.1	5.9	0.3	7.2
16	火	晴	0.8	5.7	0.2	7.3
17	水	晴	-2.5	5.6	0.3	7.2
18	木	曇	3.3	6.0	0.3	7.2
19	金	晴	4.8	6.0	0.2	7.2
20	土	雨	5.5	6.8	0.2	7.2
21	日	雨	8.3	6.8	0.2	7.3
22	月	曇	3.3	7.1	0.2	7.2
23	火	曇	3.3	6.9	0.2	7.4
24	水	雪	-1.9	7.0	0.3	7.2
25	木	雪	-2.9	5.8	0.2	7.2
26	金	晴	-2.1	5.0	0.4	7.1
27	土	晴	4.5	4.7	0.3	7.1
28	日	曇	1.8	5.5	0.2	7.2
29	月	晴	0.5	5.4	0.2	7.2
30	火	晴	-0.3	5.3	0.2	7.2
31	水	曇	3.0	5.4	0.2	7.3
最大値			8.3	7.6	0.4	7.4
最小値			-2.9	4.7	0.1未満	7.1
平均値			2.3	6.4	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和5年12月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	金	曇	2.5	10.0	0.2	7.3
2	土	晴	5.5	9.5	0.2	7.3
3	日	曇	4.5	9.0	0.1	7.3
4	月	晴	0.8	8.7	0.1	7.3
5	火	曇	3.5	8.5	0.2	7.3
6	水	晴	4.5	7.9	0.1	7.3
7	木	曇	7.2	8.0	0.2	7.4
8	金	晴	8.0	8.1	0.2	7.3
9	土	晴	6.6	8.4	0.2	7.3
10	日	晴	8.4	8.5	0.2	7.3
11	月	曇	11.0	8.8	0.1	7.3
12	火	雨	12.4	8.8	0.1	7.2
13	水	晴	5.2	9.7	0.2	7.3
14	木	晴	5.6	9.3	0.2	7.3
15	金	雨	8.9	9.0	0.1	7.3
16	土	雨	13.5	9.2	0.2	7.2
17	日	晴	2.5	10.5	0.1未満	7.3
18	月	曇	0.4	9.9	0.2	7.2
19	火	晴	0.8	8.8	0.2	7.0
20	水	晴	4.5	7.9	0.2	7.0
21	木	晴	0.0	7.9	0.3	7.0
22	金	晴	-2.7	7.5	0.3	7.1
23	土	晴	1.1	6.5	0.2	7.2
24	日	晴	1.5	6.5	0.2	7.1
25	月	晴	1.7	6.6	0.2	7.1
26	火	晴	-0.3	6.3	0.2	7.1
27	水	晴	0.7	6.6	0.2	7.1
28	木	晴	2.3	6.5	0.1	7.2
29	金	晴	6.9	7.0	0.1	7.2
30	土	晴	3.2	7.0	0.2	7.2
31	日	曇	6.5	7.9	0.1	7.2
最大値			13.5	10.5	0.3	7.4
最小値			-2.7	6.3	0.1未満	7.0
平均値			4.4	8.2	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和5年11月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(°C)	(°C)	(度)	
1	水	晴	14.2	14.7	0.1	7.4
2	木	晴	13.2	14.0	0.2	7.4
3	金	晴	16.4	14.2	0.1未満	7.4
4	土	晴	16.3	14.3	0.1	7.4
5	日	晴	19.2	14.5	0.1	7.4
6	月	曇	21.6	14.6	0.1	7.4
7	火	雨	17.8	15.0	0.1未満	7.4
8	水	晴	9.8	15.5	0.2	7.3
9	木	曇	14.9	14.5	0.1	7.3
10	金	雨	14.8	14.0	0.2	7.3
11	土	曇	11.3	13.6	0.1未満	7.3
12	日	曇	9.8	13.5	0.1未満	7.3
13	月	曇	7.8	12.7	0.1	7.2
14	火	晴	7.4	12.7	0.1	7.3
15	水	晴	5.2	11.0	0.2	7.3
16	木	晴	6.2	10.6	0.2	7.3
17	金	雨	11.2	11.0	0.2	7.3
18	土	曇	6.9	11.0	0.2	7.2
19	日	晴	6.1	11.0	0.1	7.2
20	月	雨	7.2	10.1	0.2	7.1
21	火	晴	3.6	10.0	0.1	7.2
22	水	晴	9.8	10.1	0.2	7.3
23	木	晴	11.8	9.9	0.2	7.2
24	金	晴	11.0	10.4	0.3	7.2
25	土	晴	8.8	10.5	0.2	7.3
26	日	晴	6.9	10.4	0.2	7.3
27	月	晴	5.0	10.0	0.2	7.3
28	火	晴	9.5	10.1	0.2	7.3
29	水	晴	8.8	11.0	0.2	7.3
30	木	曇	6.7	10.3	0.2	7.3
最大値			21.6	15.5	0.3	7.4
最小値			3.6	9.9	0.1未満	7.1
平均値			10.6	12.2	0.1	7.3

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和5年10月分)

項目		天候	気温	水温	濁度	pH値
日付	曜日		(°C)	(°C)	(度)	
1	日	雨	21.0	21.6	0.1未満	7.3
2	月	晴	20.8	21.3	0.2	7.1
3	火	曇	16.8	20.5	0.1	7.2
4	水	曇	18.8	20.5	0.2	7.3
5	木	曇	17.2	18.6	0.3	7.2
6	金	晴	14.1	18.2	0.1	7.2
7	土	晴	18.3	17.5	0.1未満	7.2
8	日	曇	18.1	16.9	0.1未満	7.3
9	月	雨	15.5	16.6	0.1未満	7.3
10	火	曇	17.4	16.5	0.1未満	7.2
11	水	晴	16.4	16.2	0.1	7.2
12	木	晴	16.0	16.5	0.1	7.2
13	金	晴	15.2	16.5	0.1	7.2
14	土	晴	16.6	16.3	0.1	7.2
15	日	雨	15.8	16.0	0.1未満	7.3
16	月	晴	14.0	16.0	0.1未満	7.2
17	火	晴	17.6	15.8	0.1	7.2
18	水	晴	17.4	16.6	0.2	7.3
19	木	晴	17.0	15.7	0.2	7.2
20	金	曇	16.3	16.0	0.1	7.3
21	土	曇	14.9	15.9	0.1	7.3
22	日	晴	12.3	15.6	0.1	7.3
23	月	晴	9.4	15.0	0.1	7.3
24	火	晴	13.3	14.5	0.1	7.3
25	水	晴	13.0	14.4	0.1	7.3
26	木	晴	11.4	14.5	0.2	7.3
27	金	晴	12.2	14.5	0.1	7.4
28	土	曇	13.3	14.6	0.2	7.4
29	日	晴	14.7	14.5	0.1	7.4
30	月	晴	9.4	14.1	0.1未満	7.4
31	火	晴	11.6	14.0	0.2	7.3
最大値			21.0	21.6	0.3	7.4
最小値			9.4	14.0	0.1未満	7.1
平均値			15.3	16.5	0.1	7.3

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和5年9月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	金	晴	25.2	23.5	0.2	7.2
2	土	晴	28.3	22.6	0.2	7.2
3	日	晴	27.4	22.7	0.1	7.2
4	月	曇	26.2	23.0	0.1	7.2
5	火	曇	26.1	23.2	0.1	7.2
6	水	雨	24.5	23.4	0.1	7.3
7	木	晴	26.7	23.0	0.1	7.2
8	金	雨	23.0	23.3	0.1未満	7.2
9	土	晴	26.4	22.7	0.1	7.2
10	日	晴	29.2	23.6	0.1	7.2
11	月	曇	25.3	23.6	0.1	7.3
12	火	曇	22.6	23.0	0.1	7.2
13	水	晴	24.7	22.8	0.1	7.3
14	木	晴	24.5	22.8	0.1	7.2
15	金	曇	25.8	23.0	0.2	7.2
16	土	晴	28.5	23.5	0.1	7.3
17	日	曇	26.9	23.5	0.1未満	7.4
18	月	曇	28.2	23.5	0.1未満	7.4
19	火	晴	26.3	23.9	0.2	7.4
20	水	曇	25.6	23.6	0.1	7.4
21	木	曇	24.5	23.5	0.1未満	7.3
22	金	晴	25.4	23.0	0.1未満	7.3
23	土	曇	26.6	21.8	0.3	7.4
24	日	晴	23.7	22.1	0.1	7.1
25	月	晴	20.2	21.8	0.1	7.3
26	火	曇	24.2	22.0	0.2	7.3
27	水	曇	25.4	21.5	0.1	7.2
28	木	曇	25.9	21.5	0.1未満	7.2
29	金	晴	22.0	21.7	0.1	7.2
30	土	晴	25.9	21.9	0.1未満	7.3
最大値			29.2	23.9	0.3	7.4
最小値			20.2	21.5	0.1未満	7.1
平均値			25.5	22.8	0.1	7.3

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和5年8月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	火	晴	28.5	23.6	0.1未満	7.2
2	水	晴	28.4	23.1	0.1	7.3
3	木	曇	28.3	23.0	0.1	7.2
4	金	晴	29.7	23.4	0.1未満	7.2
5	土	晴	30.3	23.5	0.2	7.2
6	日	晴	29.1	23.5	0.1未満	7.3
7	月	曇	28.1	23.2	0.1	7.3
8	火	晴	30.3	24.4	0.1	7.3
9	水	晴	29.7	24.0	0.2	7.3
10	木	晴	30.4	23.7	0.1未満	7.3
11	金	晴	28.1	23.7	0.1	7.4
12	土	晴	30.0	23.8	0.1	7.3
13	日	晴	30.7	24.5	0.1	7.3
14	月	曇	27.3	24.0	0.1	7.3
15	火	雨	26.4	25.0	0.1未満	7.2
16	水	曇	26.1	23.0	0.2	7.2
17	木	曇	28.7	20.5	0.8	7.4
18	金	曇	30.1	21.0	0.1未満	7.3
19	土	曇	27.6	21.5	0.1未満	7.2
20	日	晴	28.5	22.0	0.1	7.2
21	月	晴	28.9	22.4	0.1未満	7.2
22	火	晴	29.0	21.5	0.2	7.2
23	水	晴	28.2	21.0	0.1	7.2
24	木	雨	24.5	21.3	0.1	7.3
25	金	曇	25.6	20.5	0.3	7.2
26	土	晴	28.9	21.8	0.2	7.2
27	日	晴	26.8	22.2	0.2	7.2
28	月	晴	27.5	22.5	0.1	7.3
29	火	晴	28.9	23.9	0.1	7.2
30	水	曇	27.0	24.0	0.2	7.2
31	木	晴	28.5	23.2	0.1	7.2
最大値			30.7	25.0	0.8	7.4
最小値			24.5	20.5	0.1未満	7.2
平均値			28.4	22.9	0.1	7.3

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和5年7月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	土	雨	24.1	18.3	0.1	7.2
2	日	晴	27.1	17.8	0.1	7.3
3	月	晴	27.0	18.1	0.2	7.2
4	火	晴	24.7	18.5	0.2	7.2
5	水	曇	23.7	18.9	0.1	7.2
6	木	晴	23.8	18.3	0.2	7.1
7	金	晴	24.0	19.1	0.2	7.2
8	土	曇	27.9	19.5	0.1	7.2
9	日	雨	25.2	18.8	0.1	7.2
10	月	曇	26.5	17.9	0.1	7.2
11	火	晴	28.6	18.6	0.1	7.2
12	水	晴	27.0	19.3	0.1	7.2
13	木	雨	21.3	19.7	0.1	7.3
14	金	曇	25.4	17.6	0.1	7.3
15	土	曇	27.0	17.6	0.1未満	7.2
16	日	曇	29.0	18.5	0.1未満	7.1
17	月	晴	29.1	19.4	0.1	7.1
18	火	晴	27.5	20.2	0.1	7.2
19	水	曇	29.0	20.8	0.1	7.2
20	木	晴	25.8	20.1	0.1	7.2
21	金	晴	28.3	21.0	0.1	7.2
22	土	晴	27.0	21.4	0.1	7.3
23	日	晴	27.6	24.1	0.1	7.3
24	月	晴	28.9	25.0	0.1未満	7.3
25	火	晴	28.9	22.5	0.1	7.3
26	水	晴	30.8	23.3	0.1	7.3
27	木	晴	28.9	23.5	0.1未満	7.3
28	金	晴	28.6	22.5	0.2	7.3
29	土	曇	26.9	23.0	0.1	7.3
30	日	晴	29.3	23.2	0.1	7.3
31	月	晴	28.9	23.5	0.1未満	7.3
最大値			30.8	25.0	0.2	7.3
最小値			21.3	17.6	0.1未満	7.1
平均値			27.0	20.3	0.1	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和5年6月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	木	晴	25.4	17.3	0.1	7.2
2	金	雨	19.2	16.4	0.2	7.0
3	土	晴	21.5	15.0	0.2	7.2
4	日	晴	18.8	15.0	0.2	7.2
5	月	晴	18.5	15.2	0.1	7.1
6	火	曇	18.0	15.5	0.2	7.2
7	水	晴	22.8	15.0	0.2	7.2
8	木	曇	23.0	16.5	0.3	7.1
9	金	曇	21.2	16.0	0.2	7.1
10	土	晴	25.6	16.5	0.1	7.1
11	日	雨	19.5	16.7	0.2	7.1
12	月	雨	20.5	16.0	0.2	7.1
13	火	晴	23.9	15.9	0.2	7.2
14	水	雨	23.1	17.3	0.1	7.0
15	木	曇	23.3	17.0	0.2	7.0
16	金	晴	21.0	17.0	0.1	7.1
17	土	晴	23.4	17.2	0.1	7.1
18	日	晴	23.6	18.5	0.1	7.2
19	月	晴	25.6	18.6	0.1	7.2
20	火	曇	23.2	19.0	0.1	7.2
21	水	晴	21.8	19.7	0.2	7.2
22	木	雨	16.4	18.8	0.1	7.2
23	金	雨	19.2	17.4	0.1	7.1
24	土	晴	24.5	18.1	0.1	7.2
25	日	曇	23.0	18.9	0.1	7.2
26	月	曇	23.0	20.7	0.1未満	7.2
27	火	曇	25.4	19.7	0.1未満	7.2
28	水	晴	28.9	20.5	0.1	7.2
29	木	曇	23.3	21.9	0.1未満	7.1
30	金	曇	25.1	20.0	0.1未満	7.2
最大値			28.9	21.9	0.3	7.2
最小値			16.4	15.0	0.1未満	7.0
平均値			22.4	17.6	0.1	7.1

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和5年5月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	月	晴	12.7	11.9	0.1	7.1
2	火	晴	16.0	13.0	0.2	7.3
3	水	晴	17.2	12.1	0.2	7.3
4	木	晴	18.6	12.6	0.1	7.1
5	金	晴	18.9	13.4	0.2	7.0
6	土	曇	21.1	14.0	0.2	7.1
7	日	雨	19.5	14.4	0.2	7.1
8	月	晴	15.6	14.1	0.2	7.2
9	火	晴	14.3	12.7	0.2	7.3
10	水	晴	14.4	12.6	0.1	7.3
11	木	晴	17.5	13.0	0.2	7.2
12	金	晴	15.2	13.4	0.3	7.1
13	土	曇	19.2	13.2	0.2	7.2
14	日	曇	16.0	12.8	0.2	7.2
15	月	曇	16.1	12.5	0.3	7.1
16	火	晴	19.4	13.4	0.2	7.1
17	水	晴	21.7	14.5	0.2	7.3
18	木	晴	24.9	15.6	0.3	7.4
19	金	雨	17.3	15.5	0.1	7.2
20	土	晴	20.7	14.4	0.2	7.1
21	日	晴	23.2	15.7	0.2	7.2
22	月	晴	22.7	16.5	0.2	7.2
23	火	曇	18.2	16.5	0.3	7.0
24	水	晴	18.3	16.8	0.2	7.1
25	木	曇	18.3	15.3	0.3	7.1
26	金	曇	17.0	15.0	0.2	7.0
27	土	晴	21.3	15.1	0.1	7.1
28	日	曇	21.6	15.9	0.1	7.2
29	月	雨	17.6	16.5	0.2	7.2
30	火	晴	21.8	16.4	0.6	7.2
31	水	曇	20.3	17.0	0.1	7.1
最大値			24.9	17.0	0.6	7.4
最小値			12.7	11.9	0.1	7.0
平均値			18.6	14.4	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0

可茂工業用水道 水質試験月報(令和5年4月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	土	晴	13.7	10.1	0.3	7.1
2	日	晴	17.0	10.5	0.2	7.1
3	月	晴	14.5	10.5	0.3	7.1
4	火	晴	14.8	11.5	0.2	7.1
5	水	晴	15.4	12.6	0.2	7.2
6	木	雨	12.9	11.5	0.2	7.2
7	金	雨	16.4	11.0	0.3	7.2
8	土	晴のち雨	10.5	11.5	0.2	7.1
9	日	晴	10.6	10.5	0.2	7.3
10	月	晴	11.0	10.0	0.1	7.3
11	火	晴	15.1	10.4	0.2	7.2
12	水	曇	15.7	11.2	0.3	7.1
13	木	曇	7.2	11.2	0.2	7.1
14	金	晴	11.2	11.0	0.3	7.2
15	土	雨	12.3	11.5	0.1未満	7.2
16	日	晴	15.7	11.8	0.2	7.1
17	月	晴	11.9	12.4	0.2	7.1
18	火	曇	10.0	12.5	0.4	7.1
19	水	曇	16.9	13.2	0.1	7.2
20	木	晴	18.8	13.5	0.2	6.9
21	金	晴	17.3	14.0	0.2	7.0
22	土	晴	15.9	14.2	0.1	7.1
23	日	晴	14.8	13.8	0.2	7.2
24	月	曇	13.3	13.8	0.2	7.2
25	火	曇	11.3	12.5	0.2	7.0
26	水	雨	14.0	11.5	0.2	7.1
27	木	晴	14.1	11.5	0.2	7.1
28	金	晴	16.6	12.0	0.3	7.0
29	土	曇	17.8	12.5	0.2	7.1
30	日	雨	16.6	12.6	0.2	7.0
最大値			18.8	14.2	0.4	7.3
最小値			7.2	10.0	0.1未満	6.9
平均値			14.1	11.9	0.2	7.1

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0