

火災報知器の作動(非火災報)について

2024年8月19日

発生時の状況

2024年8月17日13時52分、2号機(廃止措置中)タービン建屋地下1階(放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。その後、15時34分、16時42分、18時10分にも同火災報知器が作動しました。いずれの作動時も、ただちに協力会社社員による現場確認をおこない、火災ではないことを確認しております。

火災報知器が作動した原因は、感知器の誤作動と推定しており、当該感知器を取り替えました。

以上