

美浜発電所 1、2 号機の第 7 回定期事業者検査終了

2026 年 2 月 17 日
関西電力株式会社

美浜発電所 1、2 号機（加圧水型軽水炉：2017 年 4 月 19 日～廃止措置中）において、2025 年 9 月 18 日から実施していた第 7 回定期事業者検査を、本日終了しました。

定期事業者検査を実施した施設は次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他原子炉の附属施設
その他主要施設

以 上

添付資料 1：美浜発電所 1 号機 第 7 回定期事業者検査実績工程表
添付資料 2：美浜発電所 2 号機 第 7 回定期事業者検査実績工程表

美浜発電所 1 号機 第 7 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2025年度						備考
	9 月 ▼検査開始 (9 月 18 日)	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月 ▼検査終了 (2 月 17 日)	
原子炉本体		10/27 ■ 10/27					放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉容器周囲のコンクリート壁の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	9/18 ■	■				1/22	核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 使用済燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設			11/10 ■	■		1/14	気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設			11/6 ■	■		2/3	屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設			11/10 ■	■		2/6	構造 等 【主な検査】 原子炉格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設		10/16 ■ 10/23					非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設		10/22 ■	■			2/17	換気設備 等 【主な検査】 燃料ピット送気ファンの機能・性能検査

美浜発電所 2 号機 第 7 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2025年度						備考
	9 月 ▼検査開始 (9 月 18 日)	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月 ▼検査終了 (2 月 17 日)	
原子炉本体		10/30 ■					放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉容器周囲のコンクリート壁の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	9/18 ■			12/1 ■			核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 使用済燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設			11/11 ■		1/29 ■		気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設	9/18 ■	10/6 ■					屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設			11/10 ■	1/28 ■			構造 等 【主な検査】 原子炉格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設				12/22 ■	12/22 ■		非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設		10/30 ■				2/17 ■	換気設備 等 【主な検査】 燃料ピット送気ファンの機能・性能検査