

可茂工業用水道 水質試験月報(令和8年4月分)

項目		天候	気温 (°C)	水温 (°C)	濁度 (度)	pH値
日付	曜日					
1	水	曇	11.1	11.3	0.1	7.3
2	木	晴	11.1	10.4	0.2	7.2
3	金	晴	7.8	11.0	0.2	7.2
4	土	曇	14.8	10.2	0.2	7.1
5	日	曇	16.4	10.4	0.2	7.3
6	月	晴	13.7	11.1	0.2	7.2
7	火	曇	16.1	11.5	0.2	7.0
8	水	晴	7.6	11.2	0.2	7.1
9	木	晴	9.1	10.4	0.3	7.1
10	金	雨	14.1	10.6	0.3	7.2
11	土	晴	19.1	11.5	0.2	7.1
12	日	晴	15.3	12.0	0.1	7.2
13	月	曇	16.1	11.9	0.2	7.2
14	火	晴	13.3	11.5	0.2	7.0
15	水	雨	15.1	12.1	0.2	7.1
16	木	晴	16.3	12.2	0.2	7.1
17	金	曇	14.3	12.9	0.2	7.2
18	土	晴	17.9	12.9	0.2	7.1
19	日	晴	19.1	13.7	0.2	7.1
20	月	晴	17.0	14.4	0.1	7.1
21	火	雨	15.1	14.6	0.2	7.0
22	水	曇	14.0	14.0	0.2	7.2
23	木	曇	14.6	13.3	0.2	7.2
24	金	晴	13.5	12.4	0.1	7.2
25	土	曇	15.8	12.9	0.1	7.1
26	日	晴	17.7	13.3	0.1未満	7.1
27	月	雨	12.9	13.7	0.1	7.2
28	火	晴	17.7	14.1	0.2	7.2
29	水	曇	15.8	14.0	0.2	7.2
30	木	曇	12.9	13.6	0.2	7.2
最大値			19.1	14.6	0.3	7.3
最小値			7.6	10.2	0.1未満	7.0
平均値			14.5	12.3	0.2	7.2

参考)日本工業用水協会水質基準制定委員会標準値

20度以下

6.5~8.0