塗装標準膜厚

塗装標準膜厚は、下表を標準とする。

É	至水切	長年限厚は、下表を標準とする。	1				1
涂	装系	名称	規格		塗膜厚	合計厚	摘要
空衣尔		石 柳	/元 1日 	g/m^2	μ m	μ m	加女
外面用•内面用塗装							
		長ばく型エッチングプライマー	JIS K 5633 2種	130	15		*
Α	工場	鉛系さび止めペイント	JIS K 5623 1種	170	35		*
1			∼K 5625				
1		n	JI .	170	35	85	*
	現	長油性フタル酸樹脂(中塗用)	JIS K 5516 2種	120	30		
	場	" (上塗用)	JI .	110	25	140	
	工場	長ばく型エッチングプライマー	JIS K 5633 2種	130	15		*
С		鉛系さび止めペイント	JIS K 5623 1種	170	35		*
			∼K 5625				
1		II.	<i>II</i>	170	35		*
		フェノール樹脂MIO塗料	第1編2-13-1、8項の規格	300	45	130	*
2	現	塩化ゴム系塗料(中塗料)	JIS K 5639	170	35		*
	場	ル (上塗料)	JIS K 5639	150	30	195	
		長ばく型エッチングプライマー	JIS K 5633 2種	130	15		*
D	工場	タールエポキシ樹脂塗料 1種	JIS K 5664 1種	360	120		*
		<i>"</i>	"	360	120	255	*
<u> </u>							
a	現場		JIS K 5623 1種				
		鉛系さび止めペイント	∼K 5625	140	(35)		
ı		IJ	"	140	(35)		
		長油性フタル酸樹脂(中塗用)	JIS K 5516 2種	120	(30)		
1		" (上途用)	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	110	(25)	(125)	
b	現場	鉛系さび止めペイント	JIS K 5623 1種	140		(123)	
			~K 5625				
		JJ	JJ	140	(35)		
		フェノール樹脂MIO塗料	第1編2-13-1、8項の規格	250			
1		塩化ゴム系塗料(中塗料)	JIS K 5639	170			
1		川 (上途料)	JIO 14 0000	150	(30)	(180)	
С		変形エポキシ樹脂下塗り塗料	第1編2-13-1、10項の規格		(60)	(100)	
	現場		別 II	240	(60)		
I			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	240	(60)		
			第1編2-13-1、11項の規格		(30)		
1						(995)	
1		ポリウレタン樹脂上塗り塗料	第1編2-13-1、12項の規格	120	(25)	(235)	

注1. 塗料使用量:摘要欄の*印はスプレー塗りを、無印はハケ塗りを示す。

注2. 塗り替え用は塗料使用量(使用前、使用後)で検収する。なお、塗装厚は参考として()書で示・